

クリーン21長谷山 維持管理記録簿

令和 4年 12月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		850℃以上	200℃以下	30ppm以下	
	単位	℃	ppm		℃	℃	ppm	
1	953	160	4		○			
2	958	160	5	○				
3					954	160	6	○
4					955	160	6	○
5					954	160	6	○
6					958	160	5	○
7					958	160	5	○
8					956	160	5	○
9					956	160	6	○
10	954	160	5	○	957	160	5	○
11	952	160	5	○	952	160	5	○
12	954	160	4	○	950	160	5	○
13	960	160	5	○	949	160	6	○
14	963	160	4	○	963	160	5	○
15	958	160	5	○	958	160	5	○
16	956	161	6	○	953	160	5	○
17	959	160	4	○	953	160	5	○
18	955	160	4	○	948	160	4	○
19	950	160	3	○	946	160	3	○
20	953	160	5	○	948	160	5	○
21					957	160	6	○
22					949	160	5	○
23					955	160	5	○
24					956	160	5	○
25					955	160	5	○
26					957	160	5	○
27					957	160	5	○
28					958	160	6	○
29					958	160	6	○
30					957	160	5	○
31					962	160	4	○
月平均	956	160	5	—	955	160	5	—