

クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 4年 12月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値 800℃以上	200℃以下	30ppm以下		管理値 800℃以上	200℃以下	30ppm以下	
単位	℃	℃	ppm	℃	℃	ppm		
1					964	169	7	○
2					954	169	8	○
3					969	169	6	○
4					961	168	6	○
5	954	162	10		960	170	8	○
6	944	161	9	○	958	171	10	○
7	959	162	6	○	958	170	7	○
8	949	161	8	○	962	169	5	○
9	948	163	7	○	967	171	5	○
10	944	162	7	○	954	168	5	○
11	948	163	8	○	958	169	6	○
12	958	164	7	○	965	170	5	○
13	951	167	7	○	959	172	7	○
14	954	163	7	○	956	169	8	○
15	965	165	9	○	969	169	9	○
16	960	166	10	○	970	169	8	○
17	963	165	6	○	957	168	4	○
18	953	166	12	○	955	168	6	○
19	961	167	7	○	961	170	9	○
20	957	169	7	○	959	172	7	○
21	967	169	7	○	965	171	8	○
22	967	167	6	○	957	170	7	○
23					956	170	10	○
24	961	167	5	○	957	170	8	○
25	954	166	6	○	947	167	9	○
26	963	166	8	○	962	168	5	○
27	964	169	7	○	966	171	7	○
28	969	167	7	○	967	170	7	○
29	973	169	7	○	967	170	6	○
30	976	167	6	○	971	169	8	○
31	964	168	6	○	957	170	5	○
月平均	959	165	7	—	961	170	7	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。