

クリーン21長谷山 維持管理記録簿

令和 5年 1月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		管理値	200℃以下	30ppm以下	
単位	℃	℃	ppm		単位	℃	℃	
1					961	160	5	○
2					957	160	4	○
3					952	160	4	○
4					960	160	3	○
5					949	160	4	○
6					956	160	5	○
7					955	160	5	○
8					951	160	5	○
9					949	160	5	○
10					958	160	5	○
11					957	160	4	○
12					960	160	4	○
13					958	160	5	○
14					960	160	5	○
15					958	160	4	○
16					952	160	4	○
17					953	160	3	○
18					962	160	4	○
19					961	160	5	○
20					954	160	5	○
21					959	160	4	○
22	949	160	6	○	954	160	5	○
23	955	160	7	○	961	160	4	○
24	955	160	4	○	962	161	5	○
25	956	160	3	○	960	160	4	○
26	953	160	4	○	957	160	5	○
27	958	160	3	○	954	161	5	○
28	959	160	3	○	959	160	4	○
29	952	160	3	○	949	160	3	○
30	958	160	5	○	948	160	3	○
31	952	160	5	○	946	160	5	○
月平均	955	160	4	—	956	160	4	—