

# クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 5年      1月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		800℃以上	200℃以下	30ppm以下	
	単位	℃	℃	ppm	℃	℃	ppm	
1	960	168	6	○	965	170	5	○
2	961	169	5	○	966	170	6	○
3	957	167	7	○	952	170	6	○
4	973	168	8	○	967	169	6	○
5	969	169	8	○	967	169	8	○
6	969	170	6	○	964	170	7	○
7	968	172	6	○	962	171	7	○
8	964	172	6	○				
9	966	172	7	○				
10	967	172	8	○				
11	963	173	10	○				
12	970	172	8	○	957	182	10	○
13	970	172	5	○	955	172	7	○
14	972	173	5	○	956	171	7	○
15	971	173	10	○	967	170	6	○
16	969	172	6	○	961	171	7	○
17	966	173	8	○	950	172	8	○
18	972	173	8	○	963	170	7	○
19	973	172	7	○	964	170	7	○
20	967	171	7	○	955	172	7	○
21	977	169	9	○				
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29	960	175	10	○				
30	961	170	8	○	950	175	7	○
31	961	169	7	○	954	171	6	○
月平均	967	171	7	—	960	171	7	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。