

クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 5年 2月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		800℃以上	200℃以下	30ppm以下	
	単位	℃	℃	ppm	℃	℃	ppm	
1	962	170	5	○	953	169	6	○
2	969	169	5	○	959	169	7	○
3	969	170	5	○	962	170	6	○
4	963	169	4	○	950	169	6	○
5	963	170	6	○	959	169	6	○
6	970	172	6	○	962	172	6	○
7	971	174	6	○	960	173	6	○
8	975	171	7	○	969	171	6	○
9	976	171	6	○	965	170	6	○
10	978	171	6	○	965	171	7	○
11	974	170	3	○	961	170	5	○
12	978	169	3	○	965	169	5	○
13	965	171	7	○	960	172	7	○
14	973	172	7	○	966	173	6	○
15	969	172	9	○	964	172	7	○
16	970	171	6	○	966	172	6	○
17	968	172	9	○	954	173	8	○
18	958	170	7	○	941	170	7	○
19	964	170	6	○	946	170	6	○
20	967	171	5	○	956	171	6	○
21	968	172	6	○	945	173	8	○
22	969	171	6	○	958	172	9	○
23	969	171	6	○	956	171	8	○
24	959	170	8	○	948	171	9	○
25	961	168	5	○	953	169	8	○
26	966	169	5	○	947	169	7	○
27	965	171	9	○	951	171	9	○
28	967	171	8	○	963	172	9	○
29								
30								
31								
月平均	968	171	6	—	957	171	7	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。