

クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 5年 3月

| 測定項目 | 1号炉 | | | | 2号炉 | | | |
|------|-----------------|---------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|---------------------|
| | 炉出口温度 (炉内温度) | ろ過式集じん器 出口排ガス温度 (節炭器入口温度) | CO濃度 (煙突) | 排ガス冷却設備 (スートブロワ) | 炉出口温度 (炉内温度) | ろ過式集じん器 出口排ガス温度 (節炭器入口温度) | CO濃度 (煙突) | 排ガス冷却設備 (スートブロワ) |
| | 管理値 | 200℃ 以下 | 30ppm 以下 | | 800℃ 以上 | 200℃ 以下 | 30ppm 以下 | |
| | 単位 | ℃ | ℃ | ppm | ℃ | ℃ | ppm | |
| 1 | 974 | 171 | 6 | ○ | 962 | 172 | 6 | ○ |
| 2 | 973 | 167 | 7 | ○ | 963 | 169 | 7 | ○ |
| 3 | | | | | 961 | 173 | 10 | ○ |
| 4 | | | | | 967 | 172 | 8 | ○ |
| 5 | | | | | 966 | 171 | 7 | ○ |
| 6 | | | | | 966 | 171 | 8 | ○ |
| 7 | | | | | 962 | 172 | 9 | ○ |
| 8 | | | | | 968 | 169 | 7 | ○ |
| 9 | | | | | 973 | 172 | 6 | ○ |
| 10 | | | | | 972 | 171 | 5 | ○ |
| 11 | | | | | 969 | 171 | 7 | ○ |
| 12 | | | | | 963 | 171 | 6 | ○ |
| 13 | | | | | 963 | 172 | 9 | ○ |
| 14 | | | | | 967 | 172 | 7 | ○ |
| 15 | | | | | 969 | 172 | 5 | ○ |
| 16 | | | | | 972 | 170 | 5 | ○ |
| 17 | | | | | 970 | 170 | 6 | ○ |
| 18 | | | | | 966 | 170 | 6 | ○ |
| 19 | | | | | 969 | 169 | 5 | ○ |
| 20 | | | | | 973 | 168 | 4 | ○ |
| 21 | | | | | 954 | 171 | 9 | ○ |
| 22 | | | | | 964 | 169 | 7 | ○ |
| 23 | | | | | 965 | 169 | 6 | ○ |
| 24 | | | | | 968 | 168 | 6 | ○ |
| 25 | | | | | 966 | 169 | 4 | ○ |
| 26 | | | | | 967 | 170 | 6 | ○ |
| 27 | | | | | 971 | 169 | 7 | ○ |
| 28 | | | | | 961 | 170 | 9 | ○ |
| 29 | | | | | 964 | 170 | 6 | ○ |
| 30 | | | | | 970 | 169 | 5 | ○ |
| 31 | | | | | 970 | 169 | 7 | ○ |
| 月平均 | 974 | 169 | 7 | — | 966 | 170 | 7 | — |

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。