

クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 5年 4月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		800℃以上	200℃以下	30ppm以下	
	単位	℃	ppm		℃	℃	ppm	
1						975	170	
2	964	171	7	○	969	171	4	○
3					974	170	7	○
4	973	169	5	○	975	170	6	○
5	974	169	6	○	972	170	6	○
6	978	169	7	○	976	169	5	○
7	969	169	6	○	965	170	9	○
8	973	169	8	○	972	170	5	○
9	976	168	7	○	976	169	4	○
10	967	169	6	○	967	170	6	○
11	963	169	6	○	960	170	8	○
12	969	167	6	○	966	168	5	○
13	967	169	5	○	961	170	7	○
14	976	169	4	○	971	170	6	○
15	967	169	6	○	962	170	7	○
16	970	169	6	○	970	166	3	○
17	966	169	7	○				
18	969	169	7	○				
19	968	169	9	○				
20	968	169	8	○	948	170	7	○
21	961	169	11	○	947	169	7	○
22	965	168	8	○	952	167	6	○
23	967	168	6	○	953	167	4	○
24	973	170	8	○	961	169	7	○
25	969	170	7	○	962	168	6	○
26	966	168	6	○	957	167	7	○
27	969	168	8	○	960	167	5	○
28	968	168	6	○	959	167	6	○
29	971	168	7	○	957	167	5	○
30	970	167	8	○	956	166	5	○
月平均	969	169	7	—	964	169	6	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。