

# クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 5年      7月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		800℃以上	200℃以下	30ppm以下	
	単位	℃	ppm		℃	℃	ppm	
1	949	169	9		○	936	168	
2	953	172	12	○				
3	949	172	11	○				
4	955	172	10	○				
5	960	172	10	○				
6	958	171	9	○	956	177	7	○
7	957	171	9	○	952	168	9	○
8	958	171	9	○	952	167	11	○
9	946	171	8	○	950	168	13	○
10	948	172	10	○	944	167	14	○
11	960	172	7	○	945	168	10	○
12	962	172	10	○	951	169	9	○
13	958	171	13	○	956	168	8	○
14	955	173	9	○	955	168	7	○
15	957	170	9	○	956	168	9	○
16	963	170	9	○	946	169	9	○
17	945	172	10	○	942	170	7	○
18	959	173	8	○	945	169	7	○
19	965	173	7	○	958	168	7	○
20	962	172	9	○	957	168	6	○
21	958	174	6	○	951	170	7	○
22	954	172	9	○	955	169	8	○
23	955	172	8	○	948	170	8	○
24	964	169	8	○	958	167	8	○
25	946	170	7	○	942	169	9	○
26	974	171	9	○				
27	967	171	7	○				
28	973	170	9	○				
29	963	173	6	○	959	172	7	○
30	971	171	7	○	965	167	9	○
31	966	172	6	○	962	168	9	○
月平均	958	171	9	—	952	169	9	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。