

クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 5年 8月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		800℃以上	200℃以下	30ppm以下	
	単位	℃	ppm		℃	℃	ppm	
1	966	172	5		○	959	169	
2	967	172	5	○	959	169	9	○
3	964	172	9	○	953	170	8	○
4	959	173	6	○	955	171	8	○
5	963	172	5	○	950	171	10	○
6					955	168	10	○
7					954	168	9	○
8					953	171	9	○
9					962	168	10	○
10	967	174	14	○	964	168	8	○
11	966	171	11	○	964	169	9	○
12	964	170	9	○	965	168	8	○
13	956	170	10	○	953	169	9	○
14	962	170	9	○	952	170	9	○
15	954	170	9	○				
16	950	169	9	○				
17	961	170	9	○				
18	955	171	8	○				
19	968	170	10	○				
20	961	171	7	○				
21	958	170	11	○				
22	955	171	10	○				
23	967	170	9	○				
24	966	170	8	○				
25	961	170	7	○				
26	963	170	7	○				
27	968	169	9	○				
28	967	169	7	○				
29	965	170	6	○				
30	961	170	6	○				
31	966	171	7	○				
月平均	962	171	8	—	957	169	9	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。