

# クリーン21長谷山 維持管理記録簿

令和 5年 10月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		管理値	200℃以下	30ppm以下	
単位	℃	℃	ppm		単位	℃	℃	
1					954	160	4	○
2					954	160	5	○
3					954	160	4	○
4					961	160	5	○
5					947	160	7	○
6					950	160	7	○
7					955	160	5	○
8					952	160	5	○
9					951	160	5	○
10					951	161	4	○
11					953	160	5	○
12					958	160	5	○
13					958	160	6	○
14					957	160	4	○
15					957	160	4	○
16					954	160	5	○
17					957	160	5	○
18	951	161	6	○	949	160	5	○
19	952	161	4	○	952	160	5	○
20	957	161	4	○	951	160	5	○
21	955	160	4	○	952	160	5	○
22	952	160	7	○	951	160	4	○
23	952	160	4	○				
24	953	161	5	○				
25	953	160	5	○				
26	947	160	5	○				
27	950	160	5	○				
28	955	160	5	○				
29	955	160	5	○				
30	943	161	5	○				
31	954	160	5	○				
月平均	952	160	5	—	954	160	5	—