

クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 5年 11月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		800℃以上	200℃以下	30ppm以下	
	単位	℃	ppm		℃	℃	ppm	
1	968	161	6		○	974	172	
2	972	162	5	○	971	171	5	○
3	977	163	8	○	972	171	6	○
4	973	164	8	○	967	172	8	○
5	979	164	9	○	973	171	9	○
6	974	165	6	○	961	172	8	○
7	977	166	5	○	971	171	6	○
8	980	166	4	○	969	173	7	○
9	977	167	6	○	971	172	10	○
10	976	167	5	○				
11	973	162	4	○				
12	978	164	6	○				
13	978	167	7	○				
14	967	168	7	○				
15	966	166	5	○				
16	972	167	8	○				
17	968	167	7	○				
18	974	166	6	○				
19	965	167	7	○				
20	965	167	8	○				
21	968	167	7	○				
22	967	169	5	○				
23	964	165	6	○				
24	974	167	6	○				
25	973	166	7	○				
26	977	167	8	○				
27	976	167	7	○				
28	976	167	5	○				
29	977	168	4	○				
30	973	168	4	○				
月平均	973	166	6	—	970	172	7	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。