

クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 5年 12月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		800℃以上	200℃以下	30ppm以下	
	単位	℃	℃	ppm	℃	℃	ppm	
1	973	168	6	○				
2	977	168	4	○				
3	976	168	4	○	965	159	8	○
4	976	169	3	○	961	158	9	○
5	970	170	3	○	955	162	9	○
6	972	169	3	○	965	162	7	○
7	975	169	6	○	970	162	6	○
8	980	169	3	○	972	163	6	○
9	979	170	3	○	974	163	4	○
10	973	167	3	○	979	163	5	○
11	979	168	4	○	978	164	7	○
12	977	169	4	○	976	165	5	○
13	975	169	6	○	978	165	4	○
14	977	168	5	○	981	165	6	○
15	977	168	3	○	978	166	6	○
16	979	168	5	○	978	166	7	○
17	974	168	5	○	975	165	7	○
18	975	169	4	○	978	167	8	○
19	973	168	8	○	977	167	7	○
20	971	169	4	○	977	167	6	○
21	981	168	6	○	979	166	7	○
22	979	169	6	○	980	168	5	○
23	981	169	4	○	979	167	5	○
24	979	168	4	○	978	167	5	○
25	974	169	7	○	980	167	6	○
26	982	168	3	○	979	168	5	○
27	981	170	2	○	980	168	4	○
28	984	168	3	○	980	168	7	○
29	986	168	3	○	982	167	5	○
30	985	168	3	○	980	167	4	○
31	975	168	5	○	972	167	7	○
月平均	977	169	4	—	975	165	6	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。