

# クリーン21長谷山 維持管理記録簿

令和 6年 1月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃ 以下	30ppm 以下		850℃ 以上	200℃ 以下	30ppm 以下	
単位	℃	℃	ppm		℃	℃	ppm	
1					962	160	6	○
2					964	160	4	○
3					964	160	4	○
4					956	160	5	○
5					957	160	6	○
6					954	160	5	○
7					961	160	4	○
8					963	160	5	○
9					961	160	5	○
10					958	160	5	○
11					959	160	5	○
12					957	160	6	○
13					961	160	5	○
14					962	160	5	○
15					960	161	5	○
16					961	160	6	○
17					959	160	6	○
18					956	160	5	○
19					963	160	5	○
20					964	160	5	○
21					961	161	5	○
22					953	161	4	○
23								
24	946	160	6	○				
25	945	160	5	○				
26	953	160	5	○	950	161	5	○
27	949	160	4	○	956	160	4	○
28	955	160	5	○	958	160	3	○
29	949	161	4	○	947	160	5	○
30	953	160	4	○	954	160	5	○
31	951	160	4	○	948	160	5	○
月平均	950	160	5	—	958	160	5	—