

令和5年度 クリーンパーク折居 排ガス測定結果一覧表

1号炉 採取場所:1号炉煙突

採取日	検査結果日	ばいじん濃度 12%酸素換算 g/m ³ N	硫黄酸化物			窒素酸化物濃度 12%酸素換算 volppm	塩化水素濃度		一酸化炭素濃度 12%酸素換算 volppm	全水銀濃度 12%酸素換算 μg/m ³ N	粒子状水銀濃度 12%酸素換算 μg/m ³ N	ガス状水銀濃度 12%酸素換算 μg/m ³ N
			濃度 12%酸素換算 volppm	排出量 m ³ N/h	K値		12%酸素換算					
							mg/m ³ N	volppm				
5月8日	5月29日	<0.002	8	0.12	0.028	56	5	3	<10	-	-	-
7月21日	8月10日	<0.002	3	0.048	0.010	56	2	1	<10	0.40	0.0028	0.39
9月13日	10月4日	<0.002	7	0.10	0.024	56	1	1	<10	-	-	-
11月1日	11月22日	<0.002	10	0.15	0.035	55	2	1	<10	-	-	-
1月10日	1月31日	<0.002	6	0.094	0.021	56	4	2	<10	0.55	0.0077	0.55
平均		0.002	7	0.102	0.024	56	3	2	10	0.48	0.0053	0.47
規制値		≤0.08		≤1.405	≤2.34	≤250	≤700	≤430	≤100	≤50		
管理値		≤0.01	≤20			≤80		≤20	≤30	≤50		

2号炉 採取場所:2号炉煙突

採取日	検査結果日	ばいじん濃度 12%酸素換算 g/m ³ N	硫黄酸化物			窒素酸化物濃度 12%酸素換算 volppm	塩化水素濃度		一酸化炭素濃度 12%酸素換算 volppm	全水銀濃度 12%酸素換算 μg/m ³ N	粒子状水銀濃度 12%酸素換算 μg/m ³ N	ガス状水銀濃度 12%酸素換算 μg/m ³ N
			濃度 12%酸素換算 volppm	排出量 m ³ N/h	K値		12%酸素換算					
							mg/m ³ N	volppm				
5月8日	5月29日	<0.002	9	0.13	0.031	56	6	3	<10	-	-	-
7月21日	8月10日	<0.002	4	0.076	0.017	54	4	3	<10	0.39	0.0013	0.39
9月13日	10月4日	<0.002	7	0.091	0.021	58	5	3	<10	-	-	-
11月1日	11月22日	<0.002	7	0.11	0.027	57	5	3	<10	-	-	-
1月10日	1月31日	<0.002	3	0.049	0.011	57	1	1	<10	0.52	0.0067	0.51
平均		0.002	6	0.091	0.021	56	4	3	10	0.46	0.0040	0.45
規制値		≤0.08		≤1.405	≤2.34	≤250	≤700	≤430	≤100	≤50		
管理値		≤0.01	≤20			≤80		≤20	≤30	≤50		

※ 一酸化炭素濃度の規制値は1時間平均値、管理値は4時間平均値です。