

# クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 6年      1月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		800℃以上	200℃以下	30ppm以下	
	単位	℃	ppm		℃	℃	ppm	
1	977	167	4		○	975	166	
2	974	168	5	○	973	168	9	○
3	974	169	6	○	976	168	6	○
4	979	168	4	○	983	168	5	○
5	974	170	3	○	974	170	9	○
6	975	171	3	○	973	170	8	○
7	977	170	2	○	976	169	5	○
8	977	171	3	○	977	170	5	○
9	979	171	3	○	975	172	9	○
10	978	172	4	○	980	172	5	○
11	976	170	3	○	984	170	7	○
12	977	171	6	○	981	171	7	○
13	978	171	5	○	980	171	7	○
14	979	170	5	○	982	170	7	○
15	982	170	3	○	980	170	7	○
16	985	171	6	○	980	171	8	○
17	985	172	4	○	979	171	8	○
18	982	171	6	○	978	171	6	○
19	979	172	4	○	976	171	7	○
20	985	171	5	○	981	170	8	○
21	982	169	4	○				
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31	977	169	8	○				
月平均	979	170	4	—	978	170	7	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。