

クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 6年 2月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		800℃以上	200℃以下	30ppm以下	
	単位	℃	ppm		℃	℃	ppm	
1	972	168	7		○			
2	966	169	9	○	977	170	4	○
3	971	169	9	○	975	167	4	○
4	977	168	5	○	972	168	4	○
5	976	169	6	○	976	168	4	○
6	975	169	5	○	971	169	5	○
7	980	168	4	○	976	168	4	○
8	976	170	3	○	970	169	4	○
9	985	170	7	○				
10	983	172	3	○				
11	987	172	3	○				
12	986	172	3	○				
13	985	173	5	○				
14	982	173	5	○				
15	987	170	6	○				
16	977	171	6	○	976	179	8	○
17	987	171	6	○	974	167	7	○
18	983	171	6	○	968	168	6	○
19	979	171	8	○	968	169	8	○
20	974	172	7	○	963	170	9	○
21	975	172	8	○	966	170	8	○
22	969	170	11	○	968	171	8	○
23	978	169	7	○	977	169	5	○
24	980	169	5	○	976	169	7	○
25	987	169	4	○	979	168	6	○
26	980	169	4	○	972	168	8	○
27	974	170	6	○	966	169	8	○
28	975	169	5	○	967	169	7	○
29	981	168	4	○	971	168	11	○
月平均	979	170	6	—	972	169	6	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。