

平成28年度クリーン21長谷山 排ガス測定結果一覧表

1号炉

採取日	検査結果日	ばいじん濃度	硫黄酸化物			窒素酸化物濃度	塩化水素濃度	
		12%酸素換算	濃度	排出量	K値	12%酸素換算	12%酸素換算	
		g/m ³ N	volppm	m ³ N/h		volppm	mg/m ³ N	volppm
平成28年 5月30日	6月9日	<0.001	1.2	0.027	0.008	14	0.9	0.6
平成28年 7月28日	8月18日	<0.001	2.2	0.052	0.015	21	8.0	4.9
平成28年 9月13日	9月27日	<0.001	0.4	0.0097	0.003	16	3.0	1.8
平成28年 11月14日	11月25日	<0.001	0.7	0.019	0.005	30	2.0	1.2
平成29年 1月17日	2月7日	<0.001	0.1	0.0023	0.001	13	2.6	1.6
平成29年 3月14日	3月29日	<0.001	1.6	0.046	0.008	18	3.5	2.2
平均		0.001	1.0	0.0260	0.007	19	3.3	2.1
規制値		≦0.04		≦2.479	≦2.34	≦250	≦700	≦430
管理値		≦0.01	≦25			≦30	≦40	≦24.5

2号炉

採取日	検査結果日	ばいじん濃度	硫黄酸化物			窒素酸化物濃度	塩化水素濃度	
		12%酸素換算	濃度	排出量	K値	12%酸素換算	12%酸素換算	
		g/m ³ N	volppm	m ³ N/h		volppm	mg/m ³ N	volppm
平成28年 4月21日	4月28日	<0.001	1.0	0.026	0.005	20	5.2	3.2
平成28年 6月29日	7月13日	<0.001	0.6	0.013	0.002	16	3.7	2.2
平成28年 8月29日	9月12日	<0.001	0.4	0.0094	0.002	18	4.3	2.6
平成28年 10月18日	10月28日	<0.001	1.0	0.024	0.004	20	8.6	5.3
平成28年 12月16日	平成29年 1月5日	<0.001	2.2	0.062	0.011	15	4.6	2.8
平成29年 2月17日	3月10日	<0.001	1.0	0.027	0.005	22	1.5	1.0
平均		0.001	1.0	0.0269	0.005	19	4.7	2.9
規制値		≦0.04		≦2.479	≦2.34	≦250	≦700	≦430
管理値		≦0.01	≦25			≦30	≦40	≦24.5

※黄色部分(1号炉5月分硫黄酸化物排出量、K値)は、誤りがあったため修正を行っています。

硫黄酸化物排出量 【誤】<0.023 【正】<0.027

K値 【誤】<0.007 【正】<0.008