



クリーン21長谷山 維持管理記録簿

平成28年4月

( 2号炉 )

測定項目	管理値	単位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
炉出口温度	850℃以上	℃									951	949	960	958	963	961	958	953	
集じん器入口温度 (減温塔出口)	200℃以下	℃									161	161	161	161	161	161	161	161	
C O 濃 度	30ppm以下	ppm									1	0	3	9	10	11	10	9	
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロウ)											○	○	○	○	○	○	○	○	

測定項目	管理値	単位	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			月平均
			日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土			
炉出口温度	850℃以上	℃	943	951	958	957	958	961	956	957	960	962	967	955	956	964			957
集じん器入口温度 (減温塔出口)	200℃以下	℃	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161			161
C O 濃 度	30ppm以下	ppm	8	9	10	9	11	10	8	8	9	10	10	10	9	9			8
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロウ)			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			