クリーン２１長谷山　　維持管理記録簿

平成28年10月　　（ 1号炉 ）

測定項目	管理値	単位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
炉出口温度	850℃以上	℃							959	961	956	961	956	964	960	962	950	951	
集じん器入口温度（減温塔出口）	200℃以下	℃							161	161	160	160	160	160	160	160	160	160	
CO濃度	30ppm以下	ppm							9	9	8	9	9	9	8	6	7	5	
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

測定項目	管理値	単位	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		月平均
			月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月		
炉出口温度	850℃以上	℃	952	952	950	956	951	957	957	951	958	952	956	958	964	958	955		956
集じん器入口温度（減温塔出口）	200℃以下	℃	160	160	160	161	160	160	160	160	160	161	160	160	160	160	160		160
CO濃度	30ppm以下	ppm	5	6	9	8	9	9	9	9	9	9	9	8	8	8	9		8
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

クリーン２１長谷山　　維持管理記録簿

平成28年10月　　（ 2号炉 ）

測定項目	管理値	単位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
炉出口温度	850℃以上	℃						958	949	949	944	953	951	966	955	950	954	943	
集じん器入口温度（減温塔出口）	200℃以下	℃						161	161	162	161	161	162	161	161	161	161	161	
CO濃度	30ppm以下	ppm						2	4	2	0	4	4	3	1	0	0	0	
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

測定項目	管理値	単位	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		月平均
			月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月		
炉出口温度	850℃以上	℃	943	950	956	942													951
集じん器入口温度（減温塔出口）	200℃以下	℃	162	161	161	161													161
CO濃度	30ppm以下	ppm	1	0	2	3													2
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)			○	○	○	○													