



クリーン21長谷山 維持管理記録簿

平成28年11月

( 2号炉 )

測定項目	管理値	単位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	
炉出口温度	850℃以上	℃						966	966	958	967	960	957	940	947	945	951	960	
集じん器入口温度 (減温塔出口)	200℃以下	℃						160	160	160	160	160	160	160	161	160	160	160	
C O 濃 度	30ppm以下	ppm						0	0	4	3	0	0	0	0	0	1	0	
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

測定項目	管理値	単位	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			月平均
			木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水			
炉出口温度	850℃以上	℃	948	946	954	951	945	943	944	946	943	943	950	942	946	946			951
集じん器入口温度 (減温塔出口)	200℃以下	℃	160	160	160	160	160	160	161	160	160	160	160	160	160	161			160
C O 濃 度	30ppm以下	ppm	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	3	3	2	2			1
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			