クリーン２１長谷山　　維持管理記録簿

平成29年１月　　（ 1号炉 ）

測定項目	管理値	単位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	
炉出口温度	850℃以上	℃													973	965	970	972	
集じん器入口温度（減温塔出口）	200℃以下	℃													160	160	160	160	
CO濃度	30ppm以下	ppm													5	6	6	6	
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)															○	○	○	○	

測定項目	管理値	単位	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		月平均
			火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火		
炉出口温度	850℃以上	℃	971	968	973	972	969	966	973	974	970	960	968	971	969	964	963		969
集じん器入口温度（減温塔出口）	200℃以下	℃	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160		160
CO濃度	30ppm以下	ppm	7	6	6	6	5	6	5	6	6	5	5	5	5	6	6		6
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

クリーン２１長谷山　　維持管理記録簿

平成29年１月　　（ 2号炉 ）

測定項目	管理値	単位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	
炉出口温度	850℃以上	℃	964	966	969	970	961	965	961	962	958	962	963	967	962	965	961	958	
集じん器入口温度（減温塔出口）	200℃以下	℃	160	160	161	160	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	160	161	
CO濃度	30ppm以下	ppm	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

測定項目	管理値	単位	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		月平均
			火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火		
炉出口温度	850℃以上	℃	959	959	964	956													963
集じん器入口温度（減温塔出口）	200℃以下	℃	161	161	161	161													161
CO濃度	30ppm以下	ppm	1	0	0	1													0
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)			○	○	○	○													