クリーン２１長谷山　　維持管理記録簿

平成29年８月　　（ 1号炉 ）

測定項目	管理値	単位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	
炉出口温度	850℃以上	℃	963	976	966				962			979	974	987	975	974	970	979	
集じん器入口温度（減温塔出口）	200℃以下	℃	161	161	160				160			160	160	160	160	160	161	160	
CO濃度	30ppm以下	ppm	0	1	0				3			0	0	0	0	0	1	1	
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)			○	○	○				○			○	○	○	○	○	○	○	

測定項目	管理値	単位	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		月平均
			木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木		
炉出口温度	850℃以上	℃	972	972	974	985	975	976	979	977	971	985	973	969	973	974	971		974
集じん器入口温度（減温塔出口）	200℃以下	℃	160	160	160	160	160	160	161	160	160	160	160	160	160	160	160		160
CO濃度	30ppm以下	ppm	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	2	1		1
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

クリーン２１長谷山　　維持管理記録簿

平成29年８月　　（ 2号炉 ）

測定項目	管理値	単位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	
炉出口温度	850℃以上	℃																	
集じん器入口温度（減温塔出口）	200℃以下	℃																	
CO濃度	30ppm以下	ppm																	
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)																			

測定項目	管理値	単位	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		月平均
			木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木		
炉出口温度	850℃以上	℃									966	969	969	965	971	973	964		968
集じん器入口温度（減温塔出口）	200℃以下	℃									161	161	161	161	161	161	161		161
CO濃度	30ppm以下	ppm									1	1	1	1	1	2	1		1
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)											○	○	○	○	○	○	○		