

クリーン21長谷山 維持管理記録簿

平成29年11月

( 1号炉 )

測定項目	管理値	単位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	
炉出口温度	850℃以上	℃													959	962	964	967	
集じん器入口温度 (減温塔出口)	200℃以下	℃													160	160	160	160	
C O 濃 度	30ppm以下	ppm													1	2	1	0	
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)															○	○	○	○	

測定項目	管理値	単位	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			月平均
			金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木			
炉出口温度	850℃以上	℃	972	965	963	961	958	963	959	961	966	965	959	967	970	962			964
集じん器入口温度 (減温塔出口)	200℃以下	℃	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160			160
C O 濃 度	30ppm以下	ppm	0	0	0	0	2	3	2	2	4	2	3	2	1	1			1
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			

