

クリーン21長谷山 維持管理記録簿

平成30年1月

( 1号炉 )

測定項目	管理値	単位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
炉出口温度	850℃以上	℃	969	977	972	965	969	968	966	977	975	979	972	973	968	970	972	981	
集じん器入口温度 (減温塔出口)	200℃以下	℃	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	
C O 濃 度	30ppm以下	ppm	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

測定項目	管理値	単位	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		月平均
			水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		
炉出口温度	850℃以上	℃	978	967	965										962	966	966		971
集じん器入口温度 (減温塔出口)	200℃以下	℃	160	160	160										160	160	160		160
C O 濃 度	30ppm以下	ppm	0	0	0										1	1	1		0
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)			○	○	○										○	○	○		

