

クリーン21長谷山 維持管理記録簿

平成30年2月

( 1号炉 )

測定項目	管理値	単位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	
炉出口温度	850℃以上	℃	963	961								975	972	963	960				
集じん器入口温度 (減温塔出口)	200℃以下	℃	160	160								160	160	160	160				
C O 濃 度	30ppm以下	ppm	1	1								4	2	2	2				
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)			○	○								○	○	○	○				

測定項目	管理値	単位	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					月平均
			土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水					
炉出口温度	850℃以上	℃				972	970	965	966	965	959	953	967	964					965
集じん器入口温度 (減温塔出口)	200℃以下	℃				160	160	160	160	160	160	160	160	160					160
C O 濃 度	30ppm以下	ppm				3	1	2	1	0	0	1	1	1					1
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)						○	○	○	○	○	○	○	○	○					

