

クリーン21長谷山 維持管理記録簿

平成 30年 6月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度(煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度(煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		管理値	200℃以下	30ppm以下	
単位	℃	℃	ppm		単位	℃	℃	
1	961	160	1	○	957	160	5	○
2	953	160	1	○	949	160	2	○
3	960	160	1	○	947	160	2	○
4	960	160	1	○	947	160	2	○
5	965	160	3	○				
6	961	160	3	○				
7	959	160	2	○	948	160	6	○
8	959	160	2	○	949	160	5	○
9	963	160	1	○	953	160	4	○
10	948	160	1	○	947	160	3	○
11	954	160	1	○	944	160	2	○
12	955	161	2	○	953	160	4	○
13	959	161	2	○				
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23					956	161	6	○
24	961	160	2	○	953	161	4	○
25	964	160	2	○	962	161	4	○
26	964	160	2	○	953	161	5	○
27	964	160	0	○	960	161	4	○
28	962	160	2	○	959	161	3	○
29	970	160	1	○	960	161	4	○
30	960	160	0	○	956	161	5	○
月平均	960	160	2	—	953	160	4	—