

クリーン21長谷山 維持管理記録簿

平成 30年 9月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		850℃以上	200℃以下	30ppm以下	
単位	℃	℃	ppm		℃	℃	ppm	
1					961	161	3	○
2					962	161	1	○
3					954	161	3	○
4					950	161	4	○
5					962	161	5	○
6					959	161	5	○
7	959	160	4	○	950	161	5	○
8	965	160	4	○	959	161	7	○
9	957	160	2	○	954	161	5	○
10	953	160	2	○	951	161	4	○
11	955	160	3	○	949	161	4	○
12	956	160	2	○				
13	967	160	2	○				
14	956	160	4	○				
15	963	160	4	○				
16	958	160	2	○	956	161	5	○
17	963	160	2	○	957	161	3	○
18	959	160	4	○	958	161	4	○
19					956	161	4	○
20					957	161	4	○
21	967	160	3	○	953	161	6	○
22	960	160	4	○	951	161	5	○
23	951	160	2	○	949	161	2	○
24	953	160	2	○	949	161	3	○
25	960	160	2	○	957	161	5	○
26					956	161	4	○
27								
28								
29								
30								
月平均	959	160	3	—	955	161	4	—