

クリーン21長谷山 維持管理記録簿

平成 30年 11月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃ 以下	30ppm 以下		850℃ 以上	200℃ 以下	30ppm 以下	
単位	℃	℃	ppm		℃	℃	ppm	
1					956	161	5	○
2					959	161	4	○
3					965	161	4	○
4					969	161	3	○
5					968	161	4	○
6					957	161	3	○
7					960	161	3	○
8					964	161	4	○
9					957	161	4	○
10					959	161	5	○
11					961	161	3	○
12					958	161	3	○
13					960	161	4	○
14					956	161	5	○
15					950	161	3	○
16					953	161	4	○
17					954	161	4	○
18					958	161	4	○
19					953	161	2	○
20					961	161	4	○
21					962	161	5	○
22					953	161	4	○
23					962	161	4	○
24	967	160	1	○	959	161	4	○
25	968	160	1	○	955	161	3	○
26	967	160	1	○	959	161	4	○
27	969	160	0	○	957	161	5	○
28	973	160	4	○	965	161	7	○
29	974	160	0	○	963	161	4	○
30	978	160	0	○	958	161	4	○
月平均	971	160	1	—	959	161	4	—