

クリーン21長谷山 維持管理記録簿

平成 30年 12月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		850℃以上	200℃以下	30ppm以下	
	単位	℃	ppm		℃	℃	ppm	
1	975	160	2		○	956	161	
2	976	160	0	○	963	161	3	○
3	964	160	1	○	951	161	3	○
4	963	161	1	○	948	161	4	○
5	965	160	3	○	957	161	4	○
6	971	160	4	○	957	161	5	○
7	963	160	3	○	958	161	5	○
8	966	160	2	○	959	161	4	○
9	966	160	2	○	957	161	3	○
10	962	160	5	○	947	161	5	○
11	964	160	4	○	954	161	6	○
12	966	160	4	○				
13	967	160	3	○				
14	959	160	4	○				
15	968	160	3	○				
16	969	160	4	○				
17	955	160	3	○				
18	961	160	6	○	959	161	8	○
19	969	160	7	○	965	161	7	○
20	959	160	7	○	958	161	8	○
21	957	160	5	○	952	161	8	○
22	962	160	3	○	953	161	5	○
23	955	160	1	○	946	161	3	○
24	951	160	1	○	951	161	4	○
25	963	160	3	○	958	161	4	○
26					958	161	5	○
27					963	161	5	○
28					961	161	3	○
29					955	161	4	○
30					960	161	5	○
31					957	161	5	○
月平均	964	160	3	—	956	161	5	—