

# クリーン21長谷山 維持管理記録簿

令和 元年度 7月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		管理値	200℃以下	30ppm以下	
単位	℃	℃	ppm		単位	℃	℃	
1	945	161	3	○	961	160	5	○
2	951	161	4	○	954	161	6	○
3	953	160	4	○	957	161	6	○
4	950	160	4	○	950	160	6	○
5	938	161	3	○	947	161	7	○
6	951	160	3	○	948	160	6	○
7	960	161	5	○	959	161	5	○
8	949	161	4	○	949	161	6	○
9	949	161	5	○	950	160	5	○
10					954	160	6	○
11					957	161	5	○
12					955	161	6	○
13					956	160	6	○
14					951	161	5	○
15					955	160	5	○
16					947	160	6	○
17	955	161	4	○	955	160	6	○
18	957	160	4	○	943	161	7	○
19	963	160	4	○	950	161	6	○
20	960	160	3	○				
21	961	160	2	○				
22	952	160	4	○				
23	952	161	4	○				
24	952	160	4	○				
25	957	160	4	○				
26	951	161	5	○				
27	959	160	2	○				
28	953	161	4	○				
29	953	161	3	○				
30	953	161	4	○				
31	962	161	4	○				
月平均	954	161	4	—	953	161	6	—