

クリーンパーク折居 維持管理記録簿

平成 30年 6月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	ろ過式集じん器入口温度	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	ろ過式集じん器入口温度	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値 800℃以上	200℃以下	30ppm以下		800℃以上	200℃以下	30ppm以下	
単位	℃	℃	ppm	℃	℃	ppm		
1					900	168	11	○
2					900	167	9	○
3					897	167	9	○
4					896	167	9	○
5					898	167	9	○
6					901	168	10	○
7					897	168	9	○
8					904	168	8	○
9					900	168	8	○
10	899	158	8	○	893	168	12	
11	905	160	5	○				
12	905	161	7	○				
13	916	162	8	○				
14	920	163	10	○				
15	914	164	7	○				
16	910	164	7	○				
17	919	164	6	○				
18	917	164	6	○				
19	918	165	7	○				
20	919	164	4	○				
21	919	165	7	○				
22	912	167	8	○				
23	918	166	8	○				
24	913	166	7	○				
25	924	165	11	○				
26	918	167	11	○				
27	925	167	9	○				
28	916	168	9	○	919	165	9	○
29	916	168	7	○	908	164	5	○
30	906	167	5	○	905	164	5	○
月平均	915	165	7	—	901	167	9	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。