

# クリーンパーク折居 維持管理記録簿

平成 30年 7月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	ろ過式集じん器入口温度	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)	炉出口温度	ろ過式集じん器入口温度	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		800℃以上	200℃以下	30ppm以下	
	単位	℃	ppm		℃	℃	ppm	
1	912	167	6	○	907	164	6	○
2	913	167	9	○	919	164	5	○
3	915	167	6	○	900	166	8	○
4	909	166	5	○	915	165	6	○
5	915	165	9	○	908	164	7	○
6	900	167	7	○	896	167	2	○
7	917	166	8	○	913	166	7	○
8	918	168	7	○	908	166	8	○
9	920	170	9	○				
10	916	168	8	○				
11	925	168	9	○				
12	923	168	6	○				
13	917	169	6	○	917	169	2	○
14	919	168	6	○	921	167	3	○
15	916	169	8	○	918	167	3	○
16	910	169	10	○	921	167	4	○
17	914	169	3	○	914	167	3	○
18	912	168	6	○	916	167	4	○
19	914	168	6	○	921	166	6	○
20	909	170	8	○	908	167	7	○
21	918	171	8	○	916	168	5	○
22	915	171	9	○	924	168	8	○
23	911	171	5	○	908	168	6	○
24	913	170	9	○	918	168	6	○
25	930	170	7	○	924	168	6	○
26	925	169	8	○	922	167	7	○
27	923	169	7	○	936	168	7	○
28	915	169	8	○	922	168	10	○
29	918	170	9	○	921	167	10	○
30	914	170	8	○	915	168	12	○
31	912	170	8	○	906	168	11	○
月平均	916	169	7	—	915	167	6	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。