

クリーンパーク折居 維持管理記録簿

平成 30年 10月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	ろ過式集じん器入口温度	CO濃度（煙突）	排ガス冷却設備ばい塵除去 （スートブロワ）	炉出口温度	ろ過式集じん器入口温度	CO濃度（煙突）	排ガス冷却設備ばい塵除去 （スートブロワ）
	管理値	200℃以下	30ppm以下		800℃以上	200℃以下	30ppm以下	
単位	℃	℃	ppm	℃	℃	ppm		
1					931	168	5	○
2					931	167	4	○
3					941	166	5	○
4					942	166	5	○
5					938	166	6	○
6					942	165	8	○
7					940	166	6	○
8					947	165	6	○
9					947	165	5	○
10								
11					938	170	5	○
12					927	166	4	○
13					935	165	7	○
14					942	166	5	○
15					931	167	7	○
16	915	159	5	○	938	167	6	○
17	926	160	7	○	941	166	5	○
18	921	161	5	○	940	167	5	○
19	924	162	6	○	930	167	7	○
20	929	163	7	○	934	167	7	○
21	926	166	8	○	948	167	4	○
22	924	165	10	○	935	168	8	○
23	922	164	6	○	929	168	9	○
24	924	164	8	○	937	168	11	○
25	925	165	8	○	926	168	9	○
26	922	166	5	○	928	170	10	○
27	929	167	5	○	949	168	7	○
28	934	165	6	○	943	169	6	○
29	923	165	7	○	940	168	8	○
30	925	165	9	○				
31	929	166	10	○				
月平均	925	164	7	—	938	167	6	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。