

クリーンパーク折居 維持管理記録簿

平成 31年 1月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	ろ過式集じん器入口温度	CO濃度（煙突）	排ガス冷却設備ばい塵除去（スートブロワ）	炉出口温度	ろ過式集じん器入口温度	CO濃度（煙突）	排ガス冷却設備ばい塵除去（スートブロワ）
	管理値	200℃以下	30ppm以下		800℃以上	200℃以下	30ppm以下	
単位	℃	℃	ppm	℃	℃	ppm		
1	943	164	3	○	935	164	2	○
2	953	165	6	○	932	164	5	○
3	955	165	4	○	935	164	4	○
4	946	165	6	○	931	164	6	○
5	946	166	4	○	938	165	4	○
6	941	165	2	○	923	166	7	○
7	943	168	3	○	918	167	4	○
8	956	169	3	○				
9	940	169	8	○	926	168	4	○
10	950	167	4	○	929	166	2	○
11	941	168	4	○	924	167	7	○
12	944	168	3	○	923	167	5	○
13	952	167	3	○	934	166	7	○
14	947	167	3	○	929	167	5	○
15	933	167	7	○	918	167	9	○
16	928	168	6	○	914	168	7	○
17	935	167	6	○	917	167	8	○
18	939	167	5	○	918	167	9	○
19	931	167	4	○	911	168	8	○
20	934	167	5	○	922	167	9	○
21	932	167	4	○	918	167	9	○
22	928	168	6	○	912	168	11	○
23	931	167	5	○	916	167	10	○
24	926	167	5	○	920	166	10	○
25	918	166	5	○	916	166	10	○
26	927	166	5	○	918	167	10	○
27	932	167	5	○	921	166	9	○
28	923	167	8	○	923	167	10	○
29	920	167	3	○	928	170	10	○
30					923	170	10	○
31					925	169	10	○
月平均	938	167	5	—	923	167	7	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。