

# クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 元年      5月

測定項目	1号炉				2号炉										
	炉出口温度	ろ過式集じん器入口温度	CO濃度（煙突）	排ガス冷却設備ばい塵除去（スートブロワ）	炉出口温度	ろ過式集じん器入口温度	CO濃度（煙突）	排ガス冷却設備ばい塵除去（スートブロワ）							
									管理値	800℃以上	200℃以下	30ppm以下	800℃以上	200℃以下	30ppm以下
									単位	℃	℃	ppm	℃	℃	ppm
1	921	169	9	○											
2	930	168	7	○											
3	923	168	9	○											
4	922	168	12	○											
5	925	168	7	○											
6	928	168	8	○											
7	927	168	11	○	956	160	6	○							
8	940	167	10	○	952	166	6	○							
9	925	168	10	○	945	166	4	○							
10	925	168	10	○	940	167	3	○							
11	927	168	9	○	945	168	3	○							
12	926	168	9	○	941	166	3	○							
13	926	169	10	○	943	167	4	○							
14	929	168	10	○	944	168	5	○							
15	928	169	7	○	954	167	2	○							
16	930	168	8	○	947	167	4	○							
17	918	169	8	○	946	168	4	○							
18	932	169	9	○	939	168	5	○							
19	925	168	4	○	944	168	4	○							
20	919	169	8	○	937	168	4	○							
21	920	169	11	○	933	170	7	○							
22	925	169	11	○	943	168	6	○							
23	921	169	12	○	938	168	6	○							
24	924	169	11	○	943	168	6	○							
25	930	169	10	○	946	168	5	○							
26	925	169	5	○	944	168	4	○							
27	922	170	12	○	938	169	4	○							
28	920	170	10	○	934	169	5	○							
29	928	169	11	○	947	169	5	○							
30	921	169	8	○	931	169	7	○							
31	919	170	9	○	935	170	7	○							
月平均	925	169	9	—	943	168	5	—							

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。