

クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 元年 6月

| 測定項目 | 1号炉 | | | | 2号炉 | | | |
|------|-------|-------------|----------|--------------------------|--------|-------------|----------|--------------------------|
| | 炉出口温度 | ろ過式集じん器入口温度 | CO濃度(煙突) | 排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ) | 炉出口温度 | ろ過式集じん器入口温度 | CO濃度(煙突) | 排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ) |
| | 管理値 | 200℃以下 | 30ppm以下 | | 800℃以上 | 200℃以下 | 30ppm以下 | |
| | 単位 | ℃ | ppm | | ℃ | ℃ | ppm | |
| 1 | 918 | 168 | 7 | | ○ | 930 | 168 | |
| 2 | 913 | 169 | 8 | ○ | 921 | 169 | 6 | ○ |
| 3 | 915 | 169 | 10 | ○ | 936 | 169 | 5 | ○ |
| 4 | 915 | 170 | 9 | ○ | 931 | 170 | 5 | ○ |
| 5 | 924 | 169 | 8 | ○ | 952 | 170 | 5 | ○ |
| 6 | 918 | 170 | 10 | ○ | 935 | 169 | 4 | ○ |
| 7 | 916 | 169 | 8 | ○ | 933 | 169 | 5 | ○ |
| 8 | 911 | 172 | 9 | ○ | 924 | 168 | 5 | ○ |
| 9 | 921 | 169 | 7 | ○ | 918 | 168 | 6 | ○ |
| 10 | 929 | 170 | 8 | ○ | 925 | 169 | 8 | ○ |
| 11 | 922 | 170 | 9 | ○ | 935 | 170 | 5 | ○ |
| 12 | 931 | 169 | 8 | ○ | 952 | 169 | 4 | ○ |
| 13 | 924 | 169 | 7 | ○ | 942 | 170 | 3 | ○ |
| 14 | 930 | 169 | 6 | ○ | 948 | 170 | 6 | ○ |
| 15 | | | | | 938 | 170 | 3 | ○ |
| 16 | | | | | 934 | 170 | 5 | ○ |
| 17 | | | | | 935 | 170 | 6 | ○ |
| 18 | | | | | 935 | 170 | 8 | ○ |
| 19 | | | | | 948 | 170 | 4 | ○ |
| 20 | | | | | 948 | 170 | 5 | ○ |
| 21 | | | | | 942 | 170 | 6 | ○ |
| 22 | | | | | 952 | 170 | 4 | ○ |
| 23 | | | | | 957 | 170 | 6 | ○ |
| 24 | | | | | 945 | 170 | 8 | ○ |
| 25 | | | | | 945 | 170 | 8 | ○ |
| 26 | | | | | 958 | 170 | 6 | ○ |
| 27 | | | | | 952 | 169 | 6 | ○ |
| 28 | 931 | 171 | 11 | ○ | 949 | 169 | 5 | ○ |
| 29 | 925 | 168 | 9 | ○ | 950 | 169 | 5 | ○ |
| 30 | 931 | 168 | 8 | ○ | 954 | 169 | 2 | ○ |
| 月平均 | 922 | 169 | 8 | — | 941 | 169 | 5 | — |

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。