

# クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 元年 7月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	ろ過式集じん器入口温度	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	ろ過式集じん器入口温度	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値 800℃以上	200℃以下	30ppm以下		管理値 800℃以上	200℃以下	30ppm以下	
単位	℃	℃	ppm	℃	℃	ppm		
1	937	169	7	○	945	169	5	○
2	907	167	9	○	911	168	9	○
3	915	167	7	○	915	168	8	○
4	911	168	6	○	916	168	9	○
5	909	170	6	○	916	170	8	○
6	938	170	4	○	933	171	4	○
7	938	170	6	○	940	170	6	○
8	933	171	8	○	927	170	6	○
9	900	168	7	○	899	169	8	○
10	909	169	7	○	907	169	7	○
11	910	169	7	○	911	169	11	○
12	905	170	10	○	904	170	10	○
13	910	168	4	○	901	169	8	○
14	909	168	3	○	903	169	4	○
15	907	168	5	○	903	169	7	○
16	898	169	6	○	908	169	8	○
17	912	169	6	○	905	169	8	○
18	909	169	10	○	906	169	8	○
19	901	169	10	○	898	169	8	○
20	913	169	10	○	910	170	6	○
21	917	168	9	○	910	168	5	○
22	916	169	9	○	905	169	6	○
23	906	170	11	○	900	170	8	○
24	903	170	9	○	903	170	6	○
25	911	169	8	○	899	170	7	○
26	915	169	10	○	899	170	9	○
27	904	169	8	○	898	170	5	○
28	917	169	8	○	908	169	7	○
29	923	170	9	○	903	170	8	○
30	919	171	13	○	912	172	9	○
31	920	172	11	○	928	172	9	○
月平均	914	169	8	—	910	169	7	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。