

クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 元年 9月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	ろ過式集じん器入口温度	CO濃度（煙突）	排ガス冷却設備ばい塵除去（スートブロワ）	炉出口温度	ろ過式集じん器入口温度	CO濃度（煙突）	排ガス冷却設備ばい塵除去（スートブロワ）
	管理値	200℃以下	30ppm以下		800℃以上	200℃以下	30ppm以下	
単位	℃	℃	ppm	℃	℃	ppm		
1	928	172	10	○	932	171	4	○
2	917	173	12	○	918	171	5	○
3	926	173	10	○	930	173	6	○
4	910	171	11	○	934	171	7	○
5	919	170	9	○	921	171	4	○
6	914	170	10	○	927	170	4	○
7	915	170	7	○	928	170	3	○
8	918	170	9	○	927	170	4	○
9	923	169	12	○	929	169	6	○
10	915	169	7	○	923	167	5	○
11	928	168	8	○	929	166	4	○
12	922	168	11	○	928	167	3	○
13	926	168	9	○	923	166	5	○
14	915	169	8	○	915	167	5	○
15	916	168	6	○	919	167	3	○
16	932	168	11	○	926	166	5	○
17	921	168	11	○	923	166	6	○
18	926	170	12	○	919	165	3	○
19	932	167	10	○	922	165	1	○
20	924	167	10	○	917	165	2	○
21	926	166	5	○	919	165	2	○
22	919	167	5	○	917	165	2	○
23	934	165	7		936	170	5	○
24					938	171	7	○
25					943	170	4	○
26	930	177	5	○	949	170	4	○
27	937	170	9	○	944	170	3	○
28	938	170	7	○	940	171	3	○
29	936	170	6	○	928	171	3	○
30	943	170	8	○				
月平均	925	169	9	—	928	168	4	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。