

平成28年度折居清掃工場 排ガス測定結果一覧表

1号炉

採取日	検査結果日	ばいじん濃度	硫黄酸化物			窒素酸化物濃度		塩化水素濃度	
		12%酸素換算	濃度	排出量	K値	12%酸素換算		12%酸素換算	
		g/m <sup>3</sup> N	volppm	m <sup>3</sup> N/h		volppm		mg/m <sup>3</sup> N	volppm
						湿ベース	乾ベース		
平成28年 6月8日	6月22日	<0.001	1.0	0.032	0.006	58	69	1.3	0.8
平成28年 7月28日	8月17日	<0.001	0.1	0.0038	0.001	44	55	1.6	1.0
平成28年 10月18日	10月28日	<0.001	0.1	0.0042	0.001	38	46	1.3	0.8
平成28年 11月14日	11月25日	<0.001	0.3	0.011	0.002	33	40	1.2	0.8
平成29年 2月16日	3月10日	<0.001	5.2	0.18	0.034	45	55	7.8	4.7
平成29年 3月14日	3月29日	<0.001	0.1	0.0034	0.001	55	66	2.0	1.3
平均		0.001	1.1	0.0391	0.008	46	55	2.5	1.6
規制値		≦0.08		≦1.60	≦2.34		≦250	≦700	≦430
管理値		≦0.02	≦19			≦100			≦19

2号炉

採取日	検査結果日	ばいじん濃度	硫黄酸化物			窒素酸化物濃度		塩化水素濃度	
		12%酸素換算	濃度	排出量	K値	12%酸素換算		12%酸素換算	
		g/m <sup>3</sup> N	volppm	m <sup>3</sup> N/h		volppm		mg/m <sup>3</sup> N	volppm
						湿ベース	乾ベース		
平成28年 4月21日	4月28日	0.003	0.5	0.016	0.003	56	66	5.0	3.1
平成28年 5月10日	5月24日	<0.001	5.7	0.20	0.038	53	61	2.3	1.4
平成28年 8月29日	9月12日	<0.001	0.2	0.0070	0.001	33	41	1.5	0.9
平成28年 9月13日	9月27日	<0.001	0.3	0.0079	0.002	38	47	0.9	0.6
平成28年 12月15日	1月5日	<0.001	0.6	0.021	0.004	58	70	2.6	1.6
平成29年 1月17日	2月7日	<0.001	<0.1	<0.0023	<0.001	42	52	<0.5	<0.3
平均		0.001	1.2	0.0424	0.008	47	56	2.1	1.3
規制値		≦0.08		≦1.60	≦2.34		≦250	≦700	≦430
管理値		≦0.02	≦19			≦100			≦19