

平成29年度 ばいじん処理物ダイオキシン類濃度測定結果

折居清掃工場

ばいじん処理物

採取日	計量証明発行日	ダイオキシン類濃度測定結果	基準値
平成29年4月25日	平成29年5月10日	0.0067ng-TEQ/g	酸抽出により適用除外
平成29年7月4日	平成29年7月27日	0.0084ng-TEQ/g	酸抽出により適用除外
平成29年10月12日	平成29年11月10日	0.0050ng-TEQ/g	酸抽出により適用除外

平成29年度 折居清掃工場ダイオキシン類年度別測定結果

項目	単位	採取日	採取場所	検査結果日	基準値	検査結果
排ガス(1号炉)	ng-TEQ/m ³ N	平成29年7月4日	1号炉煙突	平成29年7月28日	≦1	0.016
排ガス(2号炉)	ng-TEQ/m ³ N	平成29年7月25日	2号炉煙突	平成29年8月30日	≦1	0.014
ばいじん処理物	ng-TEQ/g	平成29年7月4日	灰ピット入口	平成29年7月27日	酸抽出により適用除外	0.0084
焼却灰(1号炉)	ng-TEQ/g	平成29年7月4日	1号炉灰押出装置	平成29年7月27日	≦3	0
焼却灰(2号炉)	ng-TEQ/g	平成29年7月25日	2号炉灰押出装置	平成29年8月30日	≦3	0.0029