折居清掃工場　　維持管理記録簿

平成29年3月　　（ 1号炉 ）

測定項目	管理値	単位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	
炉出口温度	800℃以上	℃	867	876	868	870	875	870	860	872	875	869	872	875	873	871	863	865	
集じん器入口温度（調温塔出口）	200℃以下	℃	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	
CO濃度	100ppm以下	ppm	19	11	14	11	12	11	14	11	12	13	10	10	13	13	10	11	
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

測定項目	管理値	単位	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		月平均
			金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金		
炉出口温度	800℃以上	℃																	870
集じん器入口温度（調温塔出口）	200℃以下	℃																	175
CO濃度	100ppm以下	ppm																	12
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)																			

折居清掃工場　　維持管理記録簿

平成29年3月　　（ 2号炉 ）

測定項目	管理値	単位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	
炉出口温度	800℃以上	℃																	
集じん器入口温度（調温塔出口）	200℃以下	℃																	
CO濃度	100ppm以下	ppm																	
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)																			

測定項目	管理値	単位	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		月平均
			金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金		
炉出口温度	800℃以上	℃	865	870	865	867	868	874	879	890	876	881	874	880	873	886	878		875
集じん器入口温度（調温塔出口）	200℃以下	℃	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175		175
CO濃度	100ppm以下	ppm	15	14	19	20	18	17	18	20	16	19	13	16	17	17	15		17
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		