折居清掃工場　　維持管理記録簿

平成29年5月　　（ 1号炉 ）

測定項目	管理値	単位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
炉出口温度	800℃以上	℃													863	879	877	864	
集じん器入口温度（調温塔出口）	200℃以下	℃													175	175	175	175	
CO濃度	100ppm以下	ppm													13	10	12	17	
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)															○	○	○	○	

測定項目	管理値	単位	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		月平均
			水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		
炉出口温度	800℃以上	℃	870	878	868	866	866	869	864	871	866	866	869	873	873	869	875		870
集じん器入口温度（調温塔出口）	200℃以下	℃	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175		175
CO濃度	100ppm以下	ppm	17	16	22	12	16	14	14	17	14	13	12	13	12	21	17		15
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

折居清掃工場　　維持管理記録簿

平成29年5月　　（ 2号炉 ）

測定項目	管理値	単位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
炉出口温度	800℃以上	℃	872	870	874	866	870	871	870	866	871	872	861	875	875	882	873	870	
集じん器入口温度（調温塔出口）	200℃以下	℃	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	
CO濃度	100ppm以下	ppm	19	17	16	18	16	18	17	16	16	17	15	15	16	14	13	12	
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

測定項目	管理値	単位	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		月平均
			水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		
炉出口温度	800℃以上	℃	871																871
集じん器入口温度（調温塔出口）	200℃以下	℃	175																175
CO濃度	100ppm以下	ppm	13																16
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)			○																