折居清掃工場　　維持管理記録簿

平成29年11月　　（ 1号炉 ）

測定項目	管理値	単位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	
炉出口温度	800℃以上	℃	869	870	866	868	875	876	864	870	867	868	871	870	865	871	869	873	
集じん器入口温度（調温塔出口）	200℃以下	℃	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	
CO濃度	100ppm以下	ppm	9	10	12	6	10	11	11	7	9	9	8	9	14	10	12	9	
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

測定項目	管理値	単位	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			月平均
			金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木			
炉出口温度	800℃以上	℃	874	872	865	873	875												870
集じん器入口温度（調温塔出口）	200℃以下	℃	175	175	175	175	175												175
CO濃度	100ppm以下	ppm	11	14	15	10	13												10
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)			○	○	○	○	○												

折居清掃工場　　維持管理記録簿

平成29年11月　　（ 2号炉 ）

測定項目	管理値	単位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	
炉出口温度	800℃以上	℃																	
集じん器入口温度（調温塔出口）	200℃以下	℃																	
CO濃度	100ppm以下	ppm																	
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)																			

測定項目	管理値	単位	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			月平均
			金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木			
炉出口温度	800℃以上	℃																	
集じん器入口温度（調温塔出口）	200℃以下	℃																	
CO濃度	100ppm以下	ppm																	
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)																			