



## 折居清掃工場 維持管理記録簿

平成29年12月

( 2号炉 )

測定項目	管理値	単位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
炉出口温度	800℃以上	℃					850	863	849	862	878	860	862	868	866	873	883	870	
集じん器入口温度 (調温塔出口)	200℃以下	℃					175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	
C O 濃 度	100ppm以下	ppm					25	20	25	18	19	20	22	19	18	25	18	20	
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロウ)							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

測定項目	管理値	単位	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		月平均
			日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
炉出口温度	800℃以上	℃	870	866	869	865	864	864	871	869	874	886							867
集じん器入口温度 (調温塔出口)	200℃以下	℃	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175							175
C O 濃 度	100ppm以下	ppm	16	17	20	22	26	29	22	19	19	14							21
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロウ)			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							