折居清掃工場　　維持管理記録簿

平成30年1月　　（ 1号炉 ）

測定項目	管理値	単位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
炉出口温度	800℃以上	℃																	
集じん器入口温度（調温塔出口）	200℃以下	℃																	
CO濃度	100ppm以下	ppm																	
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)																			

測定項目	管理値	単位	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		月平均
			水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		
炉出口温度	800℃以上	℃																	
集じん器入口温度（調温塔出口）	200℃以下	℃																	
CO濃度	100ppm以下	ppm																	
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)																			

折居清掃工場　　維持管理記録簿

平成30年1月　　（ 2号炉 ）

測定項目	管理値	単位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
炉出口温度	800℃以上	℃						871	874	878	874	881	875	876	883	879	881	876	
集じん器入口温度（調温塔出口）	200℃以下	℃						175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	
CO濃度	100ppm以下	ppm						10	12	16	27	16	20	19	19	18	19	23	
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

測定項目	管理値	単位	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		月平均
			水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		
炉出口温度	800℃以上	℃	870	868	885	871	869	872	870	869	878								875
集じん器入口温度（調温塔出口）	200℃以下	℃	175	175	175	175	175	175	175	175	175								175
CO濃度	100ppm以下	ppm	22	18	26	24	21	26	25	21	29								21
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)			○	○	○	○	○	○	○	○	○								