折居清掃工場　　維持管理記録簿

平成29年7月　　（ 1号炉 ）

測定項目	管理値	単位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
炉出口温度	800℃以上	℃	879	872	872	870	874	875	877	880	866	856	865	867	863	863	870	880	
集じん器入口温度（調温塔出口）	200℃以下	℃	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	
CO濃度	100ppm以下	ppm	9	11	14	13	12	15	16	14	15	15	14	11	12	14	10	9	
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

測定項目	管理値	単位	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		月平均
			月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月		
炉出口温度	800℃以上	℃	867	874	866														870
集じん器入口温度（調温塔出口）	200℃以下	℃	176	175	175														175
CO濃度	100ppm以下	ppm	16	10	11														13
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)			○	○	○														

折居清掃工場　　維持管理記録簿

平成29年7月　　（ 2号炉 ）

測定項目	管理値	単位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
炉出口温度	800℃以上	℃																	
集じん器入口温度（調温塔出口）	200℃以下	℃																	
CO濃度	100ppm以下	ppm																	
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)																			

測定項目	管理値	単位	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		月平均
			月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月		
炉出口温度	800℃以上	℃			828	844	850	844	849	852	840	848	851	843	857	846	837		845
集じん器入口温度（調温塔出口）	200℃以下	℃			175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175		175
CO濃度	100ppm以下	ppm			18	19	22	16	17	20	15	17	17	17	15	19	16		18
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		