

# クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 6年      4月

測定項目	1号炉				2号炉				
	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートプロワ)	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートプロワ)	
	管理値	800℃以上	200℃以下		30ppm以下	800℃以上	200℃以下		30ppm以下
	単位	℃	℃		ppm	℃	℃		ppm
1	983	169	7		○	981	169		6
2	977	169	4	○	980	170	5	○	
3					983	169	4	○	
4					982	169	3	○	
5					986	168	5	○	
6					977	170	7	○	
7					986	167	5	○	
8					978	169	4	○	
9									
10									
11									
12					980	177	4	○	
13					975	166	4	○	
14					972	167	5	○	
15					977	166	4	○	
16					973	167	5	○	
17					979	166	7	○	
18					973	167	6	○	
19					971	167	6	○	
20	972	166	5	○	969	168	6	○	
21	971	165	8	○	978	166	6	○	
22	963	166	8	○	967	168	8	○	
23	973	168	6	○	963	168	9	○	
24	977	168	6	○	962	167	13	○	
25	977	167	9	○	963	166	11	○	
26	976	168	6	○	963	168	10	○	
27	976	169	9	○	959	168	13	○	
28	980	168	9	○	962	167	12	○	
29	979	168	11	○	966	166	11	○	
30	976	169	6	○	964	167	8	○	
月平均	975	168	7	—	973	168	7	—	

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。