

クリーン21長谷山 維持管理記録簿

令和 6年度 6月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度(煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度(煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		850℃以上	200℃以下	30ppm以下	
	単位	℃	℃		ppm	℃	℃	
1	965	160	4		○	954	160	
2	965	160	1	○	951	160	0	○
3	959	161	2	○	950	160	4	○
4	958	160	2	○	946	160	4	○
5	957	161	3	○				
6	954	161	2	○				
7	960	161	4	○				
8	967	161	3	○				
9	964	161	3	○				
10	965	161	3	○				
11	967	161	3	○				
12	964	160	3	○				
13	967	161	4	○				
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25	945	161	6	○				
26	952	161	1	○				
27	951	161	3	○	952	160	6	※
28	952	161	4	○	946	160	5	○
29	955	161	3	○	955	160	5	○
30	954	161	1	○	951	160	3	○
月平均	959	161	3	—	951	160	4	—

※27日、2号炉のスートブロワは、定期点検整備後の調整のため、実施ませんでした。