

クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 6年 6月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	800℃以上	200℃以下	30ppm以下	800℃以上	200℃以下	30ppm以下	
	単位	℃	℃	ppm	℃	℃	ppm	
1	969	167	8	○	964	166	7	○
2	973	166	8	○	965	166	8	○
3	971	167	6	○	960	168	6	○
4	971	167	8	○	959	168	8	○
5	971	168	7	○	961	168	9	○
6	975	166	6	○	968	165	9	○
7	969	167	5	○	956	168	9	○
8	968	167	5	○	959	168	7	○
9	972	167	6	○	957	168	6	○
10	971	166	10	○	963	166	8	○
11	968	167	9	○	955	168	12	○
12	968	167	6	○	958	166	9	○
13	968	167	5	○	959	167	9	○
14	970	167	6	○	960	166	8	○
15	970	168	2	○	953	168	8	○
16	972	166	8	○	958	167	8	○
17	971	167	8	○	959	167	9	○
18	966	167	7	○	955	167	9	○
19	971	165	7	○	958	168	8	○
20	969	166	5	○	949	167	11	○
21	968	167	5	○	954	168	9	○
22	961	167	5	○	943	168	10	○
23	966	166	5	○	949	168	11	○
24	967	167	7	○	944	168	10	○
25	966	169	7	○	942	170	10	○
26	964	169	7	○	949	169	9	○
27	967	168	5	○	954	171	10	○
28	959	168	6	○	945	169	11	○
29	957	168	7	○	939	171	12	○
30	962	168	8	○	944	169	10	○
月平均	968	167	6	—	955	168	9	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。