

# クリーン21長谷山 維持管理記録簿

令和 6年度 7月

測定項目	1号炉				2号炉				
	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度(煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (ストロボワ)	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度(煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (ストロボワ)	
	管理値	850℃以上	200℃以下		30ppm以下	850℃以上	200℃以下		30ppm以下
	単位	℃	℃		ppm	℃	℃		ppm
1	954	161	2		○	943	160		3
2	950	161	5	○	940	161	3	○	
3	956	161	4	○	946	161	4	○	
4	946	161	4	○	945	161	5	○	
5	950	161	3	○	950	161	4	○	
6	955	161	4	○					
7	957	161	3	○					
8	948	161	3	○					
9	946	161	4	○					
10	953	161	5	○					
11	945	161	3	○					
12	944	162	3	○					
13	958	161	4	○					
14	957	161	2	○					
15	955	161	3	○					
16	951	161	3	○					
17	949	161	2	○					
18	953	161	4	○					
19	953	162	5	○					
20	957	162	4	○					
21	954	161	5	○					
22	955	161	5	○					
23	954	161	4	○					
24	953	161	4	○					
25	958	161	5	○					
26	951	161	4	○					
27	953	162	4	○					
28	951	161	5	○					
29	952	161	3	○					
30	956	161	5	○					
31	959	161	4	○					
月平均	953	161	4	—	945	161	4	—	